

Die richtige Unterkunft und das Freizeitangebot entscheiden darüber, ob der Urlaub für Rollstuhlfahrer auch erholsam wird. Eure Informationen für einen schrankenlos schönen Winterurlaub in Tirol.

CHECKLISTE FÜR ROLLSTUHLTAUGLICHE BETRIEBE.

**FRAGEBOGEN (Stand 2019)**  
**VITALHOTEL LAFAIRSEHOF**

Räumlichkeit	Kriterien	Erfüllt
Zimmer Gesamt. Nr. 37	Zimmer Rollstuhltauglich . 3 Zimmer  Zimmer Nr. 105 Nr. 214 Nr. 324	
Parkplatz	- Direkt vor dem Haus - Markierte (für Rollis)  -.Bodenbelag: Asphalt	<input checked="" type="checkbox"/> JA <input checked="" type="checkbox"/> NEIN  <input checked="" type="checkbox"/> JA /NEIN
Außenanlage-  <i>Verbindung vom Parkplatz zum Eingang</i>	Zum Eingang  - Stufenlos und befestigt  Durch eine Rampe - Breite: 140 cm - Neigung: 10 % - Länge: ca. 5 m,	<input checked="" type="checkbox"/> JA  <input checked="" type="checkbox"/> JA
Tiefgarage	Vorhanden, aber nicht für Rollstuhlfahrer geeignet	
<b>EINGANG 1</b>		
Eingangstür	-.Breite: mehr als 120 cm - Schwelle: 7 cm, aber durch fixe Rampe ausgeglichen  - Automatische Tür	<input checked="" type="checkbox"/> JA
Eingangsbereich:	- Stufenlos und schwellenlos?  - Bodenbelag: - Hat der Bodenbelag eine gute Rolleigenschaften?	<input checked="" type="checkbox"/> JA  <input checked="" type="checkbox"/> JA
Rezeption:	- Rezeption ist rollstuhlgerecht? - Ablage Höhe: ca.80 cm  - Im Bereich der Rezeption gibt es einen unterfahrbaren Tisch zum Schreiben?  - Rezeption ist mit Induktionshöranlage ausgestattet	<input checked="" type="checkbox"/> JA  <input checked="" type="checkbox"/> JA  <input checked="" type="checkbox"/> JA

<p>Sämtliche Hotelbereiche</p> <p>wie:</p> <p>Speisesaal, <input checked="" type="checkbox"/> JA</p> <p>Restaurant, Bar, <input checked="" type="checkbox"/> JA</p> <p>Rezeption <input checked="" type="checkbox"/> JA</p> <p>Wellness <input checked="" type="checkbox"/> JA</p> <p>Konferenz und Gesellschaftsräume <input checked="" type="checkbox"/> JA</p>	<p>-Stufenlos und gut befahrbar</p> <p>- Überall schwellenos?</p> <p>- Mit Ausnahme von: (Bereiche nicht schwellenos)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vorhandene Niveauunterschiede wurden durch Rampen ausgeglichen,</li> </ul> <p>- Rampe zum Restaurant:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Breite: 110 cm</li> <li>- Neigung: 10 %</li> <li>- .Länge: weniger als 5 m,</li> </ul>	<p><input checked="" type="checkbox"/> JA</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> JA</p>
<p>Lift 1</p>	<p>Im Restaurant/Bar:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Zufahrt zu den Tischen leicht möglich?</li> <li>- Ein Teil der Tische ist unterfahrbar (70cm)?</li> </ul> <p>- schwellenos erreichbar?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- breite x Tiefe: 115 x 150 cm</li> <li>- Türbreite: 90 cm</li> <li>- Schalterhöhe außen maximal 120 cm innen maximal 120 cm</li> </ul> <p>- Tastatur tastbar?</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> JA</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> JA</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> JA</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> JA</p>
<p>Behinderten-WC im öffentlichen Bereich</p>	<p>In den öffentlichen Bereichen befindet sich auch eine behindertengerechte Toilette</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Haltegriffe</li> <li>- Wendekreis: 150cm</li> <li>- Spiegel in Rollihöhe</li> <li>- Türbreite: 90 cm</li> <li>- Schwelle: 0 cm</li> <li>- Tür geht nach außen</li> <li>- WC.Höhe: 46 cm</li> <li>- Müllkorb vorhanden</li> </ul>	<p><input checked="" type="checkbox"/> JA</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> JA</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> JA</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> JA</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> JA</p>

<p>1. Zimmer Nr. 214</p>	<p>Zimmer: rollstuhlgerecht, mit befahrbarer Dusche und Haltegriffen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Türbreite: 80 cm</li> <li>- Schwelle: 2 cm</li>   <li>- Abstandsbreite um das Bett herum: 160x157*x53cm              *Im Eck sind es nur 74 cm, wegen Sofa.              Aber das Sofa kann aus dem Zimmer entfernt werden, wenn mehr Platz gewünscht ist.</li>   <li>- Kleiderstangen in den Schränken ist für Rollis hoch, aber Schublade sind im Schrank vorhanden</li> <li>- Manövrierfläche vor dem Schrank: 130x200 cm              (Breite x Tiefe)</li>   <li>- Ein Teil der Tische ist unterfahrbar (UK Höhe &gt;70 cm)</li>   <li>- Schwellenhöhe vom Zimmer hinaus : 7 cm, gestuft (Fensterrahmen)</li> <li>- Türbreite zum Balkon: 70 cm</li> <li>- Wendemöglichkeit draußen 142 x mehr als 200 cm</li>   <li>- Fenstergriffe zum Balkon/Fenster. Höhe: 110 cm</li> </ul>	<p><input checked="" type="checkbox"/> JA</p>        <p><input checked="" type="checkbox"/> JA</p>
--------------------------	---	--

	<p>Bad-WC (zusammen):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Türbreite: Bad: 79 cm</li> <li>- Schwelle: Bad: 0 cm</li>   <li>- Tür öffnet sich nach außen</li>   <li>- Haltegriffe im WC</li> <li>- WC Höhe: 46 cm</li>   <li>- Befahrbarer Duschplatz (ohne Stufe) ?</li> <li>- Duschgröße 80 x 176 cm (T x B)</li> <li>- Duschtür: 76 cm</li>   <li>- Haltegriffe in der Dusche</li> <li>- Dusche mit Duschsitz</li> <li>- Duschsitzgröße: 35 x 35 cm</li> <li>- Duschsitzhöhe: 54 cm</li>   <li>- Spiegel im Bad in der Höhe des Rollstuhlfahrers</li> <li>- Waschtisch unterfahrbar: UK 66 cm</li> <li>-Wendekreis bei den Sanitärteilen: 150 cm</li> <li>-</li> </ul>	<p><input checked="" type="checkbox"/> JA</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> JA</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> JA</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> JA</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> JA</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> JA</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> JA /NEIN</p>
--	--	--

<p>Wellness</p>	<p>Erreichbarkeit:          Stufenlos, durch den Lift          Geräumig und überall schwellenlos</p> <p>Der Wellnessbereich ist in 2 Teile geteilt:</p> <p>- die Vitalanlage mit der kinesiologischen Praxis ist der neue Teil des Wellnessbereiches. Hier sind alle Bereiche für Rollstuhlfahrer gut erreichbar und benutzbar, mit großen Manövrierflächen.</p> <p>- Der alte Teil des Wellness ist der SPA-Landschaft: hier sind alle Wege geräumig und schwellenlos, aber es sind Einschränkungen für Rollis wegen kleiner Manövrierfläche in den Saunakabinen, im Dampfbadraum und in der Dusche zu beachten.</p> <hr/> <p>Neuer Bereich – Vitalanlage</p> <p>Alles schwellenlos, sehr geräumig und gut befahrbar.</p> <p>Kleinste Türbreite : 87 cm</p> <p>Massagen und Solarium:          TB: 87 cm          Schwellenlos</p> <p>Behinderten-WC:          vorhanden</p> <p>Türbreite: 90          Schwelle: 0 cm          Tür öffnet nach außen</p> <p>WC- Höhe: 46 cm          Haltegriffe: vorhanden</p> <hr/> <p>Alter Bereich: Saunaanlage</p> <p>Kräuterdampfbad:          TB: 70 cm          Schwellenlos          Sitzhöhe: 42 cm          Manövrierfläche: 57 cm zwischen die Sitzbänke          kein Platz für den Rollstuhl</p> <p>Finnische Sauna: TB: 70 cm          Schwellenlos          Sitzhöhe: 30 cm          Manövrierfläche: 105 x 54 cm          kein Platz für den Rollstuhl</p> <p>Ruheraum: ohne Tür          Schwellenlos zugänglich          Manövrierfläche: Wendekreis mehr als 150 cm</p> <p>Dusche:          nur teils mit dem Rollstuhl betretbar          Türbreite=69 cm          Schwelle= 4 cm</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> JA</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> JA</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> JA</p>
-----------------	---	---

	<hr/> <ul style="list-style-type: none"><li>- Behinderten-WC:</li><li>- das Behinderten-WC der Vitalanlage direkt daneben steht zur Verfügung.</li></ul> <p>Zusätzliches WC:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Türbreite :<ul style="list-style-type: none"><li>beim Waschbecken: 69 cm</li><li>beim WC: 64 cm</li></ul></li><li>- Schwelle: beide Türen sind schwellenlos</li></ul> <hr/> <p>- Schwimmbecken Liftpool für das Schwimmbecken ist nicht vorhanden</p>	<input checked="" type="checkbox"/> NEIN
--	--	--