

Die richtige Unterkunft und das Freizeitangebot entscheiden darüber, ob der Urlaub für Rollstuhlfahrer auch erholsam wird. Eure Informationen für einen schrankenlos schönen Winterurlaub in Tirol.

CHECKLISTE FÜR ROLLSTUHLTAUGLICHE BETRIEBE.

FRAGEBOGEN

GASTHOF THURNER

Allgemein

LEGENDE:

TB = Türbreite
TG = Tiefgarage
> = mehr als
< = weniger als
UK = Unterkante
OK = Oberkante
TXB= Tiefe x Breite

Räumlichkeit	Kriterien	Erfüllt
Parkplatz	<ul style="list-style-type: none"> - In unmittelbarer Nähe zum barrierefreien Eingang - Kein gekennzeichnete 	<input checked="" type="checkbox"/> JA <input checked="" type="checkbox"/> JA
Außenanlage- <i>Verbindung vom Parkplatz zum Hoteleingang</i>	Zum Hoteleingang: <ul style="list-style-type: none"> - Stufenlos und befestigt - Bodenbelag hat gute Rolleigenschaften: Asphalt Nachtglocke gewährleistet: 140 cm hoch	<input checked="" type="checkbox"/> JA <input checked="" type="checkbox"/> JA <input checked="" type="checkbox"/> JA
	Zum Resturanteingang: <ul style="list-style-type: none"> - Stufenlos und befestigt: - Über ein Podest: 5,5 cm hoch - Bodenbelag hat gute Rolleigenschaften: Asphalt 	<input checked="" type="checkbox"/> JA <input checked="" type="checkbox"/> JA
Tiefgarage	Nicht vorhanden	NEIN
Eingangsbereich -	HOTELEINGANG. Eingangstür: <ul style="list-style-type: none"> - Breite: 104 cm - Schwelle: 4 cm - Normale Tür -selbstschließend Eingangsbereich: <ul style="list-style-type: none"> - Überall stufenlos und schwellenlos - Bodenbelag im Eingangsbereich hat gute Rolleigenschaften: - Fliesenboden - Teppichboden zu den Zimmer, aber gut berollbar - Im Bereich der Rezeption gibt es einen unterfahrbaren Tisch zum Schreiben. (UK Tisch mindestens 70 cm) 	<input checked="" type="checkbox"/> JA <input checked="" type="checkbox"/> JA <input checked="" type="checkbox"/> JA <input checked="" type="checkbox"/> JA <input checked="" type="checkbox"/> JA
	EINGANG DURCH DAS RESTAURANT. Ein Zugang ins Hotel ist auch durch das Restaurant möglich. Das Restaurant dient auch als Speisesaal für die Hotelgäste. Eingangstür: <ul style="list-style-type: none"> - Breite: 104 cm - Schwelle: 2 cm - Normale Tür 	<input checked="" type="checkbox"/> JA

<p>Sämtliche Hotelbereiche</p> <p><i>wie Speisesaal, Buffet, Bar, Rezeption</i></p>	<p>-Stufenlos und gut befahrbar</p> <p>- Durchgangsbreite von mindestens ---cm (120 cm laut Önorm)</p> <p>- Türbreite (die kleinste Tür) --- cm (80 cm laut Önorm)</p> <p><i>Mit Ausnahme von ..</i> (Bereiche vom Rolli nicht benutzbar)</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> JA</p>
	<p>Im Restaurant/Speisesaal und in der Bar:</p> <p>-Stufenlos.</p> <p>- Schwelle: 4 cm hoch (die höchste Schwelle)</p> <p>- Zufahrt zu den Tischen leicht möglich?</p> <p>- Ein Teil der Tische ist unterfahrbar (70cm)?</p> <p>- Buffet rollstuhltauglich (Ablagehöhe max. 85 cm): Ablagehöhe: 85 cm</p> <p>- Die Bartheke (oder ein Teil der Bartheke) ist rollstuhltauglich (Ablagehöhe max. 85 cm)?</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> JA</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> JA</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> JA</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> JA</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> JA</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> NEIN</p>
<p>WC im öffentlichen Bereich</p>	<p>Die öffentlichen Toiletten des Hotels sind auch Toiletten des Restaurants. Es sind keine laut Önorm behindertengerechte Toiletten.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Die WCs sind zu klein: man hat keinen Platz mit dem Rollstuhl, um die Tür hinter sich zu schließen. Aber man kann die Tür des Waschbeckenbereiches zusperren. - Alle Türen öffnen sich nach innen. Aber im Waschbeckenbereich hat man genügend Platz mit dem Rollstuhl. - Wendekreis: Waschbeckenbereich: 150 cm; - Haltegriffe und Notruftaste: nicht vorhanden. - Waschbecken unterfahrbar (70 cmUK) - WC Höhe: 45 <p>MÄNNERTOILETTEN:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Türbreite: Waschbeckenbereich: 84 cm; WC: 66 cm - Türschwelle: Waschbeckenbereich: 2 cm; WC: 2 cm <p>FRAUENTOILETTEN:</p> <ul style="list-style-type: none"> - - Türbreite: Waschbeckenbereich: 90 cm; WC: 65,5 cm - Türschwelle: Waschbeckenbereich: 2 cm; WC: 0 cm 	<p><input checked="" type="checkbox"/> JA</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> NEIN</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> JA</p>

Lift	<ul style="list-style-type: none">- Ebenerdig erreichbar- Breite x Tiefe: 100 x 97 cm- Türbreite: 80 cm- Schalterhöhe<ul style="list-style-type: none">außen maximal 120 cminnen maximal 140 cm	<input checked="" type="checkbox"/> JA
------	---	--

<p>Zimmer Nr. 23</p>	<p>Zimmer rollstuhltauglich, mit Begleitung.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Türbreite: 84 cm - Schwelle: 0 cm - Abstandsbreite um das Bett herum: 110x89x100 cm - Betthöhe: 54 cm Das Bett ist 19 cm unterfahrbar - Bettkante bündig mit Matratze? - Kleiderstangen in den Schränken in der Höhe des Rollstuhlfahrers (max 140 cm)? Nein, zu hoch, aber der Schrank hat Regale. - Ein Teil der Tische ist unterfahrbar (UK Höhe >70 cm) 	<p><input checked="" type="checkbox"/> NEIN</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> NEIN</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> JA</p>
	<p>Bad-WC (zusammen):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Türbreite: Bad: 73 cm - Schwelle: Bad: 0 cm - Schiebetür - WC Höhe: 43 cm - Haltegriffe im WC? - Befahrbarer Duschplatz (ohne Stufe)? Absatz (durch Duschwandrahmen): 3 cm - Duschgröße 84 x 84 cm (T x B) - Duschtür: 48 cm - Haltegriffe in der Dusche ? - Dusche mit Duschsitz? - Spiegel im Bad in der Höhe des Rollstuhlfahrers? Aber im Zimmer ist ein Spiegel in der Höhe des Rollis vorhanden - Waschtisch unterfahrbar (UK mind. 70 cm) ? -Wendekreis bei den Sanitärteilen: WC: ca. 100x120 cm Waschbecken: ca. 100x120 cm 	<p><input checked="" type="checkbox"/> JA</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> NEIN</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> NEIN</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> NEIN</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> JA</p>

<p>Zimmer Nr. 21:</p>	<p>Zimmer rollstuhltauglich, mit Begleitung.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Türbreite: 80 cm - Schwelle: 2 cm - Abstandsbreite um das Bett herum (3 Seite): 76x122x58cm - Betthöhe: 40-50 cm? - Bettkante bündig mit Matratze? - Kleiderstangen in den Schränken in der Höhe des Rollstuhlfahrers? - Garderobe in der Höhe des Rollstuhlfahrers? - Ein Teil der Tische ist unterfahrbar (UK Höhe >70 cm) - Schwellenhöhe von Zimmer hinaus (Balkon): 9 cm - Türbreite zum Balkon: 72 cm - Wendemöglichkeit draußen: 120x>200 cm - Fenstergriffe zum Balkon. Höhe: 90 cm <p style="text-align: right; margin-right: 50px;">Wie im Zimmer NR.23</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> NEIN</p>
	<p>Bad-WC (zusammen):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Türbreite: Bad: 68 cm - Schwelle: Bad: 0 cm - Schiebetür - WC Höhe: 46,5cm - Haltegriffe im WC ? - Befahrbarer Duschplatz (ohne Stufe)? - Duschgröße 81x 140cm (T x B) - Duschtür: 54,5 cm - Haltegriffe in der Dusche ? - Dusche mit Duschsitz? - Spiegel im Bad in der Höhe des Rollstuhlfahrers? - Waschtisch unterfahrbar (UK mind. 65 cm) ? 	<p><input checked="" type="checkbox"/> JA</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> NEIN</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> JA</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> NEIN</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> NEIN</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> NEIN</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> JA</p>