

Die richtige Unterkunft und das Freizeitangebot entscheiden darüber, ob der Urlaub für Rollstuhlfahrer auch erholsam wird. Eure Informationen für einen schrankenlos schönen Winterurlaub in Tirol.

CHECKLISTE FÜR ROLLSTUHLTAUGLICHE BETRIEBE.

FRAGEBOGEN
ANTHONY´S HOTEL - ST.ANTON a.A.

Allgemein		
LEGENDE:		
TB = Türbreite	> = mehr als	UK = Unterkante
TG = Tiefgarage	< = weniger als	OK = Oberkante

Räumlichkeit	Kriterien	Erfüllt
Rollstuhlfahrer Parkplatz \geq 350 cm	- In der Tiefgarage vorhanden und reserviert	<input checked="" type="checkbox"/> JA <input checked="" type="checkbox"/> JA
Außenanlage- Verbindung vom Fußgängerzone zum Eingang	Zum Eingang	
	- Stufenlos und befestigt - Bodenbelag: gut befahrbar	<input checked="" type="checkbox"/> JA <input checked="" type="checkbox"/> JA
	Nachtglocke gewährleistet	<input checked="" type="checkbox"/> JA /NEIN
Eingangsbereich	<p>Eingangstür: Windfang vorhanden.</p> <p>- .Breite: 120cm - Schwelle: 0 cm</p> <p>- Automatische Tür</p> <p>Eingangsbereich: Alles schwellenlos, geräumig und gut befahrbar.</p> <p>- Im Bereich der Rezeption gibt es einen unterfahrbaren Tisch zum schreiben? (UK Tisch mindestens 70 cm)</p> <p><i>Sonstiges:</i> <i>Im ganzen Hotel sind alle Wege schwellenlos</i></p>	<input checked="" type="checkbox"/> JA <input checked="" type="checkbox"/> JA <input checked="" type="checkbox"/> JA
Tiefgarage:		
Von der Tiefgarage zum Eingangsbereich	<p>Durch Lift (Lift Nr. 1)</p> <p><i>Dieser Lift verbindet alle Geschoße des Hotels, inklusive die Tiefgarage.</i></p> <p>Verbindung zum Lift Nr 1</p> <p>- Ebenerdig, schwellen- und stufenlose und befestigte</p> <p>- Tür zwischen Lift und Tiefgarage: Brandschutztür: ca 90 cm breit</p>	<input checked="" type="checkbox"/> JA

Sämtliche Hotelbereiche <i>wie Speisesaal, Buffet, Bar, Rezeption und Tiefgarage</i>	-Stufenlos und gut befahrbar		<input checked="" type="checkbox"/> JA
	- Durchgangswege und Türen sind breit.		
Lift	Im Restaurant/Bar:		
	- Zufahrt zu den Tischen leicht möglich? - Ein Teil der Tische ist unterfahrbar?		<input checked="" type="checkbox"/> JA <input checked="" type="checkbox"/> JA
Lift	Ebenerdig erreichbar		<input checked="" type="checkbox"/> JA
	-Lift Nr 1 <i>(von der Tiefgarage in allen Geschossen)</i>	- Lift Nr. 2 <i>von außen aus auch benutzbar. Er verbindet die Rezeption mit dem Restaurant und dem Speisesaal.</i>	
	Türbreite: 80 cm -Breite x Tiefe: 155 x 140 cm -Schalterhöhe außen maximal 100 cm -Schalterhöhe innen maximal 120 cm	Türbreite: 80 cm -Breite x Tiefe: 120 x 149 cm -Schalterhöhe außen maximal 100 cm -Schalterhöhe innen maximal 120 cm	
Zimmer Gesamt. Nr. 48	Zimmer Rollstuhltauglich : Nr. 15, <i>12 davon – Klasse Superior; 3 davon – Klasse Suite</i>		
	Zimmer Nr. 315 (Superior) <i>(6 gleiche Zimmer)</i> Zimmer Nr. 316 (Superior) <i>(6 gleiche Zimmer)</i> Zimmer Nr 406 (Anthony´s Suite) <i>(3 gleiche Zimmer)</i> <i>Zimmer Nr. 315: mit befahrbarer Dusche Zimmer 316 und 406 mit Badewanne und befahrbare Dusche</i> <i>In allen Zimmern ist das WC zu kurz für den Rollstuhl: er hat nicht Platz drinnen mit geschlossener Tür</i>		

<p>1. Zimmer - 316</p>	<p>Zimmer:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Türbreite: 85 cm - Schwelle: 0 cm - Abstandsbreite um Bett herum (3 Seite): 90x80x50cm <li style="text-align: right;">oder 90x150x50cm <li style="text-align: right;">wenn der Sofa im Eck wegschoben wird - Betthöhe: 58 cm - Bettkante ist Matratzenkante - Kleiderstangen in den Schränken in der Höhe vom Rollstuhlfahrer: 130 cm und befahrbar - Ein Teil der Tische ist unterfahrbar (UK Höhe >65 cm) - Schwellenhöhe vom Zimmer hinaus : 18 cm (Balkon) - Wendemöglichkeit draußen 115x190cm 	<p><input checked="" type="checkbox"/> JA</p>
	<p>Bad-WC: getrennt.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Türbreite: Bad: 80 cm WC: 78 cm - Schwelle: Bad: 0 cm WC: 0 cm - Tür öffnet sich nach außen? Bad: ohne Tür WC: Schiebtür <i>Die WC-Räume aber sind zu kurz und der Rollstuhl hat keinen Platz im WC bei geschlossener Tür.</i> - Haltegriffe im WC ? - WC Höhe: 46 cm - Befahrbarer Duschplatz (ohne Stufe) ? - Duschgröße 142 x 89 cm (T x B) - Duschtür: 89 cm - Haltegriffe und Duschsitz in der Dusche ? - Badewanne Höhe: 60 cm - Haltegriffe bei der Badewanne? - Extradreier Rand (12-15 cm)? - Spiegel im Bad in der Höhe des Rollstuhlfahrers? Nein, aber ein ganz-Körper Spiegel ist im Zimmer - Waschtisch unterfahrbar (UK mind. 65 cm) ? - Wendekreis bei den Sanitärteilen: <li style="padding-left: 40px;">Waschbecken: 84 X 200cm <li style="padding-left: 40px;">Badewanne: 84 X 200cm <li style="padding-left: 40px;">Dusche: 84 X 200cm <li style="text-align: center;">- 	<p><input checked="" type="checkbox"/> NEIN</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> JA</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> NEIN</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> NEIN</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> NEIN</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> NEIN</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> JA</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> NEIN</p>

<p>Zimmer Nr. 315:</p>	<p>Zimmer:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Abstandsbreite um das Bett herum (3 Seite): 52 x 110x200cm <p><i>sonst gleiche Maße wie im Zimmer 316</i></p>	
	<p>Bad-WC:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Türbreite: Bad:80 cm WC: 78 cm - Schwelle: Bad: 0 cm WC: 0 cm <p>- Tür öffnet sich nach außen? Bad: ohne Tür WC: Schiebtür</p> <p><i>Die WC-Räume aber sind zu kurz und der Rollstuhl hat keinen Platz im WC bei geschlossener Tür.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Befahrbarer Duschplatz (ohne Stufe) - Duschgröße 150 x 89 cm (T x B) - Duschtür: 89 cm <p><i>Keine Haltegriffe und Duschsitz sind im Bad und WC vorhanden.</i></p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> JA</p>

<p>Zimmer 406:</p>	<p>Zimmer:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Türbreite: 85 cm - Schwelle: 0 cm - Abstandsbreite um das Bett herum (3 Seite): 80x178x162cm - Betthöhe und Bettkante: wie in anderen Zimmer - Garderobe: eine große befahrbare Umkleidekabine ist vorhanden. Die Kleiderstangen in der Kabine hat eine optimale Höhe für Rollstuhlfahrer. - Ein Teil der Tische ist unterfahrbar (UK Höhe >65 cm) 	<p><input checked="" type="checkbox"/> JA</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> NEIN</p>
	<p>Bad-WC: (getrennt)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Türbreite: Bad: 97cm WC: 0 cm - Schwelle: Bad: 80 cm WC: 0 cm - Tür öffnet sich nach außen? Bad: Schiebetür WC: Ja - Haltegriffe im WC ? - WC Höhe: 42 cm - Befahrbarer Duschplatz (ohne Stufe)? - Duschgröße 124x 93cm (T x B) - Duschtür: 93 cm <p>Badewanne vorhanden:</p> <ul style="list-style-type: none"> - die Badewanne ist von beiden Seiten befahrbar. - Abstand um die Badewanne herum: 77x142x90 cm <p><i>Keine Haltegriffe und Duschsitz sind im Bad und WC vorhanden.</i></p> <p style="text-align: center;">-</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> JA</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> JA</p>

Wellness:

Rollstuhlfreundlich:

*Der Wellnessbereich ist überall schwellenlos und geräumig.
Alle Bereiche des Wellness sind von Rollstuhlfahrer benutzbar.*

Türbreite: 84 cm
- Schwelle: 0 cm

Dampfbad: TB: 80cm
Schwellenlos: JA
Sitzhöhe: 45cm
Manövrierfläche: Wendekreis 150 cm


Finnische Sauna: TB: 78 cm
Schwellenlos: JA
Sitzhöhe: 38 cm
Manövrierfläche: 148 x >200 cm

Ruheraum: TB: >100cm
Schwellenlos: JA

Dusche: TB: 80 cm
Schwellenlos befahrbar: JA
Duschgröße 108x 215 cm

Massagen: TB: 80 cm
Schwellenlos: JA
Abstand um das Massagen-Bett herum:
120 x 89 x 63 x 80 cm

WC für Rolli:



Behinderten WC vorhanden, aber das vorhandene WC ist vom Rolli benutzbar:
TB: 78 cm
Schwellenlos: JA
Tür öffnet sich nach außen: JA
WC Höhe: 44 cm.

Mit einem 60cm breiten und 95 cm langen Rollstuhl hat man im WC Platz.