

Die richtige Unterkunft und das Freizeitangebot entscheiden darüber, ob der Urlaub für Rollstuhlfahrer auch erholsam wird. Eure Informationen für einen schrankenlos schönen Winterurlaub in Tirol.

CHECKLISTE FÜR ROLLSTUHLTAUGLICHE BETRIEBE.

FRAGEBOGEN

HOTEL POST-ST. ANTON a.A.

Allgemein ()

Was ist Ihnen wichtig- Infos für Rollis

1. Ermäßigung für Rolli?

LEGENDE:

TB = Türbreite
TG = Tiefgarage
> = mehr als
< = weniger als
UK = Unterkante
OK = Oberkante

Räumlichkeit	Kriterien	Erfüllt
--------------	-----------	---------

Lift	Vorhanden. Ebenerdig und stufenlos erreichbar?	<input checked="" type="checkbox"/> JA <input checked="" type="checkbox"/> JA
	Türbreite: 80 cm -Breite x Tiefe: 110x 210 cm -Schalterhöhe außen maximal 121 cm -Schalterhöhe innen maximal 150 cm	
Zimmer Rollstuhltauglich :	Nr. 2 pro Geschoß (mit Einschränkungen zum Beachten)	

1. Zimmer Nr. 104	Zimmer: - Türbreite: 85 cm - Schwelle: 3 cm - Abstandsbreite um Bett herum (3 Seite): 66x220x66,5cm - Bettkante bündig mit Materazze? - Kleiderstangen in den Schränken in der Höhe vom Rollstuhl? - Kleiderstangen Höhe=138 cm - Schrank: teils befahrbar - Ein Teil der Tische ist unterfahrbar (UK Höhe >65 cm)	<input checked="" type="checkbox"/> JA <input checked="" type="checkbox"/> JA
	Bad-WC (zusammen): - Türbreite: 64 cm - Schwelle: 0 cm - Tür öffnet sich nach außen? - Haltegriffe im WC ? - WC Höhe. 42 cm - Badewanne Höhe. 52,5 +3 cm - Haltegriffe bei der Badewanne? - Extradreier Rand (12-15 cm)? - Spiegel im Bad in der Höhe des Rollstuhlfahrers? - Waschtisch unterfahrbar? UK = 71 cm -Wendekreis bei den Sanitärteilen: 81 x 263 cm (Tiefe x Länge) + Teil unter dem Waschbecken	<input checked="" type="checkbox"/> NEIN <input checked="" type="checkbox"/> NEIN <input checked="" type="checkbox"/> JA (nicht laut Önorm) <input checked="" type="checkbox"/> JA aber gestuft <input checked="" type="checkbox"/> JA <input checked="" type="checkbox"/> JA

<p>2. Zimmer Nr. 105:</p>	<p>Zimmer: hat 2 Türen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Türbreite: Tür 1: 84 cm / Tür 2: 80 cm - Schwelle: Tür 1: 4 cm / Tür 2: 4 cm - Abstandsbreite um das Bett herum (3 Seite): 100x133x>150 cm - Betthöhe: 44 cm - Sonstiges <p><i>Die Zimmer Ausstattung ist sonst gleich wie im Zimmer Nr. 104.</i></p>	
	<p>Bad-WC (zusammen):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Türbreite: 64 cm - Schwelle: 0 cm - Tür öffnet sich nach außen? - Haltegriffe im WC ? - WC Höhe: 42 cm - Badewanne Höhe: 53+3 cm - Haltegriffe bei der Badewanne? - Extrabreiter Rand (12-15 cm)? - Spiegel im Bad in der Höhe des Rollstuhlfahrers? - Waschtisch unterfahrbar UK = 71 cm -Wendekreis bei den Sanitärteilen: 120xca.200 cm (Tiefe_x_Länge) 	<p><input checked="" type="checkbox"/> NEIN</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> JA</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> JA (nicht laut Önorm)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> JA aber gestuft</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> JA</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> JA</p>