

<p>Sämtliche Hotelbereiche</p> <p>wie: Speisesaal, Buffet, Bar, Rezeption, Wellness</p>	<p>-Stufenlos und gut befahrbar</p> <p>- Überall schwellenlos?</p> <p>- Mit Ausnahme von Wellness (1 Stufe)</p> <p>- Durchgangsbreite von mindestens 110 cm</p> <p>- Türbreite (die kleinste Tür) 80 cm (79 cm im Wellnessbereich))</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> JA</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> JA</p>
	<p>Im Restaurant/Bar:</p> <p>- Zufahrt zu den Tischen leicht möglich?</p> <p>- Ein Teil der Tische ist unterfahrbar (70cm)?</p> <p>- Die Bartheke (oder ein Teil der Bartheke) ist rollstuhltauglich (Ablagehöhe max. 85 cm)?</p> <p>- Buffet: Ablagehöhe: 92 cm</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> JA</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> JA</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> NEIN</p>
Lift Nr. 1	<p>- Schwellenlos von der Rezeption aus erreichbar?</p> <p>- breite x Tiefe: 110 x 110 cm</p> <p>- Türbreite: 75 cm</p> <p>- Schalterhöhe außen maximal: 100 cm innen maximal: 116 cm</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> JA</p>

<p>Behinderten-WC im öffentlichen Bereich</p>	<p>In den öffentlichen Bereichen befindet sich keine behindertengerechte Toilette (laut Önorm 1600-1603 geplant)</p> <p>Frauen- und Männertoilette sind im UG vorhanden. Sie sind mit dem Lift schwellenlos erreichbar.</p> <p>FRAUEN- und MÄNNERTOILETTEN:</p> <p>- Türbreite: Waschbeckenbereich: 70 cm; WC: 60 cm</p> <p>- Türschwelle: Waschbeckenbereich: 0 cm; WC: 0 cm</p> <p>- Tür öffnet sich nach außen: Waschbeckenbereich: NEIN, die Tür öffnet sich nach innen, aber genügend Manövrierfläche für den Rollstuhl WC: NEIN, Tür nach innen, WC-Raum zu eng</p>	
-----------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

	<ul style="list-style-type: none">- Manövrierfläche vor Waschbecken: Frauen-Toilette: 90 x 200cm; Männer-Toilette: 155 x 200cm; (Pisoir Bereich); - Manövrierfläche vor WC : zu eng - Waschbecken unterfahrbar: JA Unterkante: 77 cm	
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

