



CHECKLISTE FÜR ROLLSTUHLTAUGLICHE BETRIEBE.
(Mai 2018)

FRAGEBOGEN
HOTEL WEISSESPITZE - KAUNERTAL

Räumlichkeit	Kriterien	Erfüllt
Rollstuhlfahrer Parkplatz	<ul style="list-style-type: none"> - Direkt vor dem Haus - Nicht Markierte - Bodenbelag: Kies mit kompaktem Hintergrund 	<input checked="" type="checkbox"/> JA
Tiefgarage	<ul style="list-style-type: none"> Vorhanden; Geräumig und schwellenlos mit dem großen Lift verbunden 	<input checked="" type="checkbox"/> JA <input checked="" type="checkbox"/> JA
Verbindung zum Haupteingang:	Stufenlos und befestigt: <ul style="list-style-type: none"> - Vom Außen-Parkplatz: <ul style="list-style-type: none"> - über den kompakten Kiesbodenbelag - Von der Tiefgarage: <ul style="list-style-type: none"> - schwellenlos durch den Lift - durch automatische Schiebetür - Türbreite : > 100 cm 	<input checked="" type="checkbox"/> JA <input checked="" type="checkbox"/> JA
Haupteingang	<ul style="list-style-type: none"> - Stufenlos - Automatische Schiebetür - Bodenbelag im Eingangsbereich hat gute Rolleigenschaften? 	<input checked="" type="checkbox"/> JA <input checked="" type="checkbox"/> JA <input checked="" type="checkbox"/> JA
	Nachtglocke gewährleistet?	<input checked="" type="checkbox"/> JA
Eingangstür	<ul style="list-style-type: none"> - .Breite: > 100 cm - Automatische Schiebetür 	
Rezeption:	<ul style="list-style-type: none"> - Sehr rollstuhlgerecht - Ablage Höhe: ca 75 cm - Teils unterfahrbar (für Rollis fein zum Schreiben) 	<input checked="" type="checkbox"/> JA <input checked="" type="checkbox"/> JA
Sämtliche Hotelbereiche <i>wie Restaurant, Bar, Seminarräume, Hallenbad, Tiefgarage, etc.</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Stufen- und schwellenlos und gut befahrbar - Niveauunterschiede wurden durch Rampen ausgeglichen - Rampen: Breite (geringste): 114 cm Neigung: <10 % Länge: < 3m - Durchgangsbreite von mindestens: 120 cm (bei Türen) 200 cm (bei Gängen) 	<input checked="" type="checkbox"/> JA
	Im Restaurant/Bar: <ul style="list-style-type: none"> - Zufahrt zu Tischen leicht möglich - Ein Teil der Tische ist unterfahrbar 	<input checked="" type="checkbox"/> JA <input checked="" type="checkbox"/> JA

<p>2. Zimmer</p>	<p>Zimmer mit Badewanne:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Türbreite: 89 cm - Abstandsbreite um Bett herum: (<i>Das Bett kann verschoben werden, so dass vom beiden Seiten mehr als 150 cm zu Verfügung stehen</i>) <p style="text-align: center;">92x140x>150 cm</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kleiderstangen in den Schränken in der Höhe des Rollstuhlfahrers - Garderobe in der Höhe der Rollstuhlfahrer - Ein Teil der Tische ist unterfahrbar (UK Höhe >65 cm) - Pflegebett/elektrisch verstellbares Bett vorhanden oder kann ausgeliehen werden - Schwellenhöhe vom Zimmer hinaus (Balkon): weniger als 3 cm - Balkon Tiefe: 140 cm - Türbreite zum Balkon Tiefe: 95 cm 	<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> JA <input checked="" type="checkbox"/> JA <input checked="" type="checkbox"/> JA <input checked="" type="checkbox"/> JA (4 Pflegebetten) <input checked="" type="checkbox"/> JA
	<p>Bad-WC:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Türbreite: 82,5 cm - Schiebetür - Haltegriffe bei WC vorhanden - WC Höhe: 45 cm + 7 cm einstellbar - Haltegriffe bei der Badewanne: vorhanden - Extrabreiter Rand (12-15 cm) : vorhanden - Badewannenlift - Spiegel im Bad in der Höhe der Rollstuhlfahrern - Waschtisch unterfahrbar (UK mind. 65 cm) Einige Waschtische: UK mind. 67 cm) -Wendemöglichkeit im Bad: 150 cm - Verfügt das Hotel über einen Duscherollstuhl 	<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> JA <input checked="" type="checkbox"/> JA <input checked="" type="checkbox"/> JA <input checked="" type="checkbox"/> JA <input checked="" type="checkbox"/> JA <input checked="" type="checkbox"/> JA <input checked="" type="checkbox"/> JA <input checked="" type="checkbox"/> JA (nach Anfrage)

<p>Wellness</p> <p>TB und Manövrierfläche??</p>	<p>Erreichbarkeit: Stufen- und schwellenlos, mit Lift oder</p> <p>Alles stufen- und schwellenlos befahrbar, und für Rollstuhlfahrer gut benutzbar</p> <p>Sauna sehr geräumig und schwellenlos, Kleinste Türbreite= 80 cm</p> <p>Behinderten-WC vorhanden</p> <p>Rollstuhlgerechte Dusche (mit Haltegriffe und Duschsitz) vorhanden</p> <p>Einstieg ins Schwimmbecken: Mit Einstiegshilfe. Durch:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Poollift , oder - Gestufte Einstiegshilfe für selbstständige, sportliche Rollstuhlfahrer 	<p><input checked="" type="checkbox"/> JA</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> JA</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> JA</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> JA</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> JA</p>
<p>Kinderbereich</p>	<p>- Stufenlos erreichbar und rollstuhltauglich</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> JA</p>
<p>Skiraum</p>	<p>- Stufenlos erreichbar und rollstuhltauglich</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> JA</p>
<p>Sonstiges</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Infos über rolligerechtes Freizeitangebot in Umgebung werden auf Rollis weitergeleitet - Leihgeräte für Rollis (Handbike, Swisstrucks, Monoski, Mietautos..) - Fluchtwege für Rollifahrer vorhanden 	<p><input checked="" type="checkbox"/> JA</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> JA</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> JA</p>